

MIDAM 580 modbus – 8 analogových vstupů (napětí)

- **najednou lze vyčíst maximálně 8 wordů (tj. 16byte)**
- **bitově lze adresovat prvních 240 bitů**

název	adresa	typ	popis	poznámka
modul LSB	1 LSB	R	identifikace modulu spodní byte	modul má identifikaci 0058hex
modul MSB	1 MSB	R	identifikace modulu vrchní byte	
firmware LSB	2 LSB	R	verze firmware spodní byte	verze FW (v dec vyjádření) vždy odpovídá verzi tohoto dokumentu; např: FW 13h (19dec) = dokument V 01900 první 3 číslice verze FW druhé 2 číslice revize dokumentu
firmware MSB	2 MSB	R	verze firmware vrchní byte	
status LSB	3 LSB	R, W RAM	status modulu spodní byte bit 0 – povolí zápis do eeprom bit 4 – inicializace eeprom bit 5 – offset kalibrace bit 6 – span kalibrace bit 7 – povolí kalibraci	inicializace eeprom se provede byl-li při startu switch init zapnut, a při zápisu bitu 4 do 1 musí být switch vypnut (indikováno bitem 2 v status MSB) kalibrace je povolena byl-li při startu switch init zapnut, a při zápisu bitu 7 do 1 musí být switch vypnut (indikováno bitem 3 v status MSB) offset kalibrace se provede zapisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zapisem 1 na bit 5 span kalibrace se provede zapisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zapisem 1 na bit 6

status MSB	3 MSB	R	status modulu vrchní byte bit 0 - 0 normal mode - 1 init mode bit 1 - 1 při dalším zápisu dat do paměti, která se ukládá do eeprom se všechna data zapíšou do eeprom - 0 při dalším zápisu dat se přijatá data zapíšou pouze do RAM bit 2 - 1 - eeprom inicializována bit 3 - 1 - kalibrace povolena bit 4 - 0 bit 5 - 1 bit 6 - 0 bit 7 - 1	
adresa	4 LSB	R,W eeprom	adresa modulu	!! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení (nastavení registru proběhne hned změna adresy až po restartu)
baud rate (přenosová rychlost)	4 MSB	R,W eeprom	komunikace bez parity 10dec ... 1200bps 11dec ... 2400bps 12dec ... 4800bps 13dec ... 9600bps 14dec ... 19200bps	!! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení (nastavení registru proběhne hned změna rychlosti až po restartu)
vstupní rozsah pro kanály 1, 2	5 LSB	R,W eeprom	0Ahex ... napětí -4V až 4V odpovídá rozsahu sond -50A až 50A	bit 0 - bit 3... kanál 1 bit 4 - bit 7... kanál 2
vstupní rozsah pro kanály 3, 4	5 MSB	R,W eeprom		bit 0 - bit 3... kanál 3 bit 4 - bit 7... kanál 4
vstupní rozsah pro kanály 5, 6	6 LSB	R,W eeprom		bit 0 - bit 3... kanál 5 bit 4 - bit 7... kanál 6
vstupní rozsah pro kanály 7, 8	6 MSB	R,W eeprom		bit 0 - bit 3... kanál 7 bit 4 - bit 7... kanál 8
hodnota kanálu 1	7 LSB 7 MSB	R R		hodnoty jednotlivých kanálů jsou v rozsahu 0000hex - FFFFhex tj. (0 dec - 65535dec) 0000hex odpovídá dolní mezi rozsahu FFFFhex odpovídá horní mezi rozsahu
hodnota kanálu 2	8 LSB 8 MSB	R R		
hodnota kanálu 3	9 LSB 9 MSB	R R		
hodnota kanálu 4	10 LSB 10 MSB	R R		
hodnota kanálu 5	11 LSB 11 MSB	R R		
hodnota kanálu 6	12 LSB 12 MSB	R R		
hodnota kanálu 7	13 LSB 13 MSB	R R		
hodnota kanálu 8	14 LSB 14 MSB	R R		

channels	15 LSB	R,W eeprom	kanály které se měří log. 0 na příslušném bitu znamená že příslušný kanál se nebude měřit log. 1 na příslušném bitu znamená že příslušný kanál se bude měřit bit 0 ... vstupní kanálu 1 (AI1) bit 1 ... vstupní kanálu 2 (AI2) ... bit 7 ... vstupní kanálu 8 (AI8)	výrobní nastavení je FFhex (1111 1111bin)
not used	15 MSB	R		
up time 1	16 LSB	R	čas v [s] chodu modulu od připojení napájení nebo od resetu modulu	LSB
up time 2	16 MSB	R		
up time 3	17 LSB	R		
up time 4	17 MSB	R		MSB
number EE values 1	18 LSB	R	počet zápisů do eeprom – adresa, BR, rozsah ...	počítadlo 0 ... FFEh, počítadlo nerotuje dokola, zastaví se na hodnotě FFEh
number EE values 2	18 MSB	R		
number EE cal 1	19 LSB	R	počet zápisů do eeprom – kalibrace	počítadlo 0 ... FFEh, počítadlo nerotuje dokola, zastaví se na hodnotě FFEh
number EE cal 2	19 MSB	R		

Revize:

31.7.2011 ver. 100

Výchozí verze

Předělání z MIDAM 500 ver. 102

23.9.2011 V 26200

Úprava modbus mapy na nové číslování.

FW pro A/D převodník ADS 1247