

MIDAM UC 310 modbus – tříbodové řízení ventilu, otočné tlačítko, RTC, 2x DO, externí odporové čidlo PT1000, RS485

- **najednou lze vyčíst maximálně 60 wordů (tj. 120 byte)**
- **u hodnot uložených v eeprom jsou uvedeny defaultní hodnoty v závorce**
- **celá oblast paměti se zrcadlí od adresy 0x101 (tj. 257 decimálně) jako oblast pouze pro čtení (adresa 1 odpovídá adrese 257, atd.)**

název	adresa	typ (def.v.)	popis	poznámka
module ID	1 LSB 1 MSB	R	identifikace modulu	modul má identifikaci 0x0306hex
firmware	2 LSB 2 MSB	R	verze firmware	
status LSB	3 LSB	R, W RAM	status modulu spodní byte inicializace eeprom se provede byl-li při startu switch init zapnut, a při zápisu bitu 4 do 1 musí být switch vypnut (indikováno bitem 2 v status MSB) kalibrace je povolena byl-li při startu switch init zapnut, a při zápisu bitu 7 do 1 musí být switch vypnut (indikováno bitem 3 v status MSB) offset kalibrace se provede zápisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zápisem 1 na bit 5 span kalibrace se provede zápisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zápisem 1 na bit 6	bit 0 – povolí zápis do eeprom bit 4 – inicializace eeprom bit 5 – offset kalibrace bit 6 – span kalibrace bit 7 – povolí kalibraci
status MSB	3 MSB	R, RAM	status modulu vrchní byte bit 0 - 0 normal mode - 1 init mode bit 1 - 1 při dalším zápisu dat do paměti, která se ukládá do eeprom se všechna data zapíší do eeprom - 0 při dalším zápisu dat se přijatá data zapíší pouze do RAM bit 2 - 1 – eeprom inicializována bit 3 - 0 kalibrace zakázána - 1 kalibrace povolena bit 4 - 0 bit 5 - 1 bit 6 - 0 bit 7 - oživovací režim (1 - aktivní)	

address	4 LSB	R,W eeprom (0x01)	adresa modulu	!! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení (nastavení registru proběhne hned změna adresy až po restartu)
baud rate (přenosová rychlost)	4 MSB	R,W eeprom (9600 bps, 13dec)	komunikace bez parity 10dec ... 1 200bps 11dec ... 2 400bps 12dec ... 4 800bps 13dec ... 9 600bps 14dec ... 19 200bps 15dec ... 38 400bps 16dec ... 57 600bps 17dec ... 115 200bps	!! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení (nastavení registru proběhne hned změna rychlosti až po restartu)
serial port settings	5 LSB	R,W eeprom (bez parity, jeden stop bit, 0x00)	nastavení parametrů sériové linky	bit 0-1 ... parita (00 – bez parity, 01 – sudá, 10 – lichá) bit 2 ... počet stop bitů (0 – jeden, 1 - dva) !! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení
	5 MSB		rezerva	
	6 LSB 6 MSB		rezerva	
relay	7 LSB	R RAM	stav releových výstupů (DO1-DO2)	bit 0 ... rele 1, PŘIDAT bit 1 ... rele 2, UBRAT
	7 MSB		rezerva	
pid output heat	8 LSB	R RAM	výstup regulátoru pro topení	v %, rozsah 0 .. 100% pro topení
pid output cool	8 MSB		výstup regulátoru pro chlazení	v %, rozsah 0 .. 100% pro chlazení
output change	9 LSB	R RAM	rozdíl předchozí a aktuální hodnoty PID regulátoru	v %, rozsah -100% .. 100%
	9 MSB		rezerva	
manual control	10 LSB	R, W RAM	manuální ovládání výstupů, pokud je příslušný bit 1, hodnota výstupu se bere z manuálních hodnot (viz. manual change) jinak platí hodnoty z výstupu regulátoru	bit 0 ... rezerva bit 1 ... manual control bit 2-4 ... rezerva bit 5 ... change-over (1 – zapnutý C/O)
	10 MSB		rezerva	
manual change	11 LSB	R, W RAM	manuální nastavení výstupu (platí pouze pokud je nastaven příslušný bit v reg. manual control) při startu provádění se hodnota nastaví na 0	v %, rozsah -100% .. 100%
	11 MSB	R, W RAM		

set temp correction	12 LSB 12 MSB	R, RAM	aktuální relativní korekce teploty	přepočít: nastavená korekce teploty = vyčtené číslo / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
actual regulation temp	13 LSB 13 MSB	R, RAM	aktuální požadovaná teplota se započtenou korekcí teplota je omezena v min temp/max temp	přepočít: nastavená teplota = vyčtené číslo / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
	14 LSB 14 MSB		rezerva	
base temp	15 LSB 15 MSB	R,W eeprom (25°C, 0x09C4)	výchozí teplota ke které se přičítá/odečítá set temp correction a tím dostaneme actual regulation temp . Což je teplota na kterou se reguluje	přepočít: nastavená teplota = vyčtené číslo / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
	16 LSB 16 MSB		rezerva	
	17 LSB 17 MSB		rezerva	
	18 LSB 18 MSB		rezerva	
	19 LSB 19 MSB		rezerva	
	20 LSB 20 MSB		rezerva	
	21 LSB 21 MSB		rezerva	
actual external temp	22 LSB 22 MSB	R, RAM	aktuální změřená teplota se započtenou korekcí (viz. external temp sensor corr)	přepočít: aktuální teplota = (vyčtené číslo + korekce) / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
	23 LSB 23 MSB		rezerva	
	24 LSB 24 MSB		rezerva	
	25 LSB		rezerva	
	25 MSB		rezerva	

regulator settings	26 LSB	R,W eeprom (absolutne, neotáčet, 0x02)	konfigurace regulátoru	bit 0 ... rezerva bit 1 ... zobrazení korekce teploty (0-relativně, 1-absolutně) bit 2 až 4 ... rezerva bit 5 ... smysl otáčení ventilu (0 - normální, 1 - prohození UBRAT / PŘIDAT) bit 6,7 ... rezerva
	26 MSB		rezerva	
P band	27 LSB 27 MSB	R,W eeprom (-20 K, 0xFF38)	šířka pásma regulátoru (vstupní odchylka pro výstup proporcionální složky 100%)	v 0.1 K
I const	28 LSB 28 MSB	R,W eeprom (10 sec, 0x000A)	integrační konstanta regulátoru, závisí na šířce pásma, pokud je mimo meze, je doplněna po restartu nová dopočítaná hodnota	v sekundách; pokud 0, integrační složka je vypnuta
min regulation zone	29 LSB	R,W eeprom (5%, 0x05)	minimální zóna kde regulátor natrvalo sepne relé UBRAT , bere se od 0% do X% kde X = 1-100	
max regulation zone	29 MSB	R,W eeprom (95%, 0x5f)	maximální zóna kde regulátor natrvalo sepne relé PŘIDAT , bere se od X% do 100% kde X = 1-99	
	30 LSB 30 MSB		rezerva	
valve track time	31 LSB 31 MSB	R,W eeprom (180s, 0xb4)	doba přeběhu ventilu v sec.	
change over period	32 LSB	R,W eeprom (30 min, 0x1E)	časová prodleva mezi stavy topení a chlazení	v minutách, rozsah 1-255
	32 MSB		rezerva	
	33 LSB 33 MSB		rezerva	
	34 LSB 34 MSB		rezerva	
min temp	35 LSB 35 MSB	R,W eeprom (20 °C, 0x07D0)	limit minimální teploty -199.99 až 199.99	přepočít: minimální teplota = vyčtené číslo / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
max temp	36 MSB 36 MSB	R,W eeprom (120 °C, 0x2EE0)	limit maximální teploty -199.99 až 199.99	přepočít: maximální teplota = vyčtené číslo / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
	37 MSB 37 MSB	R,W	rezerva	

external temp sensor corr	38 MSB 38 MSB	R,W eeprom (0 °C, 0x0000)	korekce externího čidla teploty -20.00 až 20.00	přepočít: korekce teploty = vyčtené číslo / 100 0 ... 0 199.99 ... 19999 -0.01 ... 0FFFFhex -199.99 ... 0B1E1hex
step temp	39 LSB	R,W eeprom (0,5 °C, 0x32)	krok pro nastavování teploty u všech teplot	skutečný krok = vyčtené číslo / 100 10 ... 0.1 100 ... 1
	39 MSB		rezerva	
	40 LSB 40 MSB		rezerva	
	41 LSB 41 MSB		rezerva	
	42 LSB		rezerva	
edit return time	42 MSB	R,W eeprom (10 s, 0x0A)	čas v sekundách, po kterém dojde k návratu z editačního menu	
	43 LSB		rezerva	
	43 MSB		rezerva	
long push time	44 LSB	R,W eeprom (10 s, 0x64)	čas ve 100 ms, po kterém se vyhodnotí dlouhý stisk tlačítka	editace časového programu
	44 MSB		rezerva	
	45 LSB 45 MSB		rezerva	
	46 LSB 46 MSB		rezerva	
	47 LSB 47 MSB		rezerva	
	48 LSB 48 MSB		rezerva	
	49 LSB 49 MSB 50 LSB 50 MSB 51 LSB 51 MSB 52 LSB 52 MSB		rezerva	
	53 LSB 53 MSB		rezerva	
	54 LSB 54 MSB		rezerva	
	55 LSB 55 MSB		rezerva	
	56 LSB 56 MSB		rezerva	
	57 LSB 57 MSB		rezerva	
	58 LSB 58 MSB		rezerva	

	59 LSB 59 MSB		rezerva	
	60 LSB 60 MSB		rezerva	
	61 LSB 61 MSB		rezerva	
	62 LSB 62 MSB		rezerva	
	63 LSB 63 MSB		rezerva	
	64 LSB 64 MSB		rezerva	
	65 LSB 65 MSB		rezerva	
	66 LSB 66 MSB		rezerva	
...
	137 LSB 137 MSB		rezerva	
uptime	1000 LSB 1000MSB 1001 LSB 1001MSB	R	uptime [s]	

Adresa	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	Funkce	Rozsah
14 LSB		10xsekundy				sekundy			sekundy	00-59
14 MSB	0	10xminuty				minuty			minuty	00-59
15 LSB	0		10xhodina	10xhodina		hodiny			hodiny	00-23
15 MSB	0	0	0	0	0	den			den	01-07
16 LSB	0	0	10xdatum			datum			datum	01-31
16 MSB	0	0	0	10xměsíc		měsíc			měsíc	01-12
17 LSB	10xrok					rok			rok	00-99
17 MSB	0	0	0	0	0	0	0	0	nevyužito	00

Revize:

14.7.2010 ver. 100

Výchozí verze

6.8.2010 ver. 101

Mapa kompletně předělána podle požadavků domatu